

**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
НАПРЯЖЕНИЯ**

ПН-(10-30)DC/24AC



Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с основными техническими характеристиками и изучения принципа работы, монтажа и эксплуатации преобразователя напряжения ПН-(10-30)DC/24AC.

	Преобразователь напряжения ПН-(10-30)DC /24AC предназначен для преобразования входного напряжения с номинальным значением 12-24В постоянного тока, в выходное синусоидальное напряжение с номинальным значением 24В переменного тока.
---	--

1. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

1.1. Преобразовать напряжения ПН-(10-30)DC/24AC (далее - преобразователь) обеспечивает:

- электропитание нагрузки с общей потребляемой мощностью в соответствии с таблицей 5 п.5, п.6.
- защиту от пониженного (ниже 11В) и повышенного (выше 30В) напряжения питания;
- защиту от перегрузки преобразователя по выходу;
- защиту от перегрева преобразователя (если встроенный вентилятор не в состоянии обеспечить необходимое охлаждение);
- защиту от переплюсовки преобразователя по входу, при неправильном подключении сгорает входной предохранитель;
- управление внешними устройствами автоматики (или подключение внешних цепей индикации) посредством выходов типа «открытый коллектор»;
- светодиодную индикацию режимов работы.

1.2. Преобразователь размещен в металлическом корпусе, который содержит следующие конструктивные элементы:

- днище;
- кожух основной;
- кожух монтажного отсека.

Кожух основной скрывает радиоэлементы, не требующие обслуживания при эксплуатации преобразователя. Под кожухом монтажного отсека расположены элементы коммутации и защиты (рисунок 5 приложения А), которые размещены на печатной плате.

На лицевой панели корпуса размещены элементы управления, индикации и вентиляционное отверстие, закрытое защитной решеткой (рисунок 5 приложения А).

1.3. Функционально прибор состоит из преобразователей DC\DC и DC\AC. DC\DC повышает, поступающее на вход постоянное напряжение 12-24В. DC\AC преобразует повышенное постоянное напряжение в переменное 24В синусоидальной формы, см. рисунок 1 .




Рисунок 1

1.4. При повышении входного напряжения выше 30В преобразователь выключается, с выдачей соответствующего сигнала на светодиод «Режим» (см. таблица 4 п.3) и «открытый коллектор» (таблица 2 п.3). Прибор автоматически включается при снижении входного напряжения до значения, указанного в таблице 5 п.1.

1.5. При понижении входного напряжения ниже 11В преобразователь выключается с выдачей соответствующего сигнала на светодиод «Режим» (см. таблица 4 п.3) и «открытый коллектор» (таблица 2 п. 3). Для восстановления работоспособности, необходимо отключить преобразователь тумблером «Пуск», привести значение входного напряжения в соответствии с таблицей 5 п. 1 и снова включить тумблер «Пуск».

1.6. Прибор обеспечивает защиту от перегрузки путем ограничения выходного тока, что вызывает пропорциональное перегрузке уменьшение выходного напряжения. Если состояние перегрузки продолжается более 5 секунд прибор отключается на 1 минуту, с выдачей соответствующего сигнала на светодиод «Режим» (см. таблица 4 п.4) и «открытый коллектор» (таблица 2 п.2). По истечении 1 минуты прибор включается, при этом, если мощность, потребляемая нагрузкой, не снизилась до значения указанного в таблице 5 п.6, то цикл отключения повторится снова.

1.7. Прибор обеспечивает защиту от перегрева путем включения вентилятора. Если вентилятор не в состоянии обеспечить необходимую температуру внутри прибора, выдается сигнал о перегреве на светодиод «Режим» (таблица 4 п.5) и «открытый коллектор» (таблица 2 п.1) . При дальнейшем повышении температуры, прибор отключает нагрузку, продолжая выдавать сигнал о перегреве, до момента охлаждения.

1.8. Прибор обеспечивает выдачу извещений посредством выходов типа "открытый коллектор" (ОК), см. рисунок 2. Назначения информационных выходов представлены в таблице 1 и таблице 2.

Таблица 1



Контакт	Назначение
BX+	Измерение входного напряжения
BXобщий	

Таблица 2

№ п/п	Контакт	Назначение	Состояние	
			Проводящее	Изолированное
1	ОК 1	Перегрев	Норма	Перегрев
2	ОК 2	Перегрузка	Норма	Перегрузка
3	ОК 3	Авария по входу	Входное напряжение находится в допустимых пределах (см. таблицу 5, п.1)	Входное напряжение выше либо ниже допустимых пределов (см. таблицу 5, п.1)
4	ОКобщий	Общий контакт для выходов типа «открытый коллектор»		

1.9. Преобразователь обеспечивает подстройку выходного напряжения путем изменения положения съемных перемычек XP7, XP8, см. таблицу 3, рисунок 5 поз.14.

Таблица 3

Положение перемычки	Номинальное выходное напряжение (допуск), В
	24 (22-25)
 	26 (25-28)
	30 (28-32)

1.10. Преобразователь обеспечивает светодиодную индикацию режимов работы согласно таблице 4.

Таблица 4

Состояние светодиода «Режим»				Пояснение	Состояние преобразователя
1	○	○	○	Не светится	Тумблер «Пуск» отключен
□ Режим работы от источника внешнего питания (при включенных тумблерах «Пуск» и «Выход»)					
2	●	●	●	Светится ровным зеленым светом	Нормальный режим работы
3	●	●	●	Светится ровным красным светом	Входное напряжение выше либо ниже допустимых пределов (см. таблицу 5, п.1)
4	●○	●○	●○	Мигает 1 раз в 1секунду	Перегрузка
5	●○●○●○●○	●○●○●○●○	●○●○●○●○	Мигает 4 раза в 1секунду	Перегрев

0

1

2

3

→ t, с

0 1 2 3 → t, с

○ – индикатор не светится

● - индикатор светится

1.11. Конструкция преобразователя предусматривает его использование в настольном положении.

1.12. Преобразователь предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях. Условия эксплуатации представлены в таблице 5 п.12, п.13.

1.13. Конструкция преобразователя не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.), а также во взрыво- и пожароопасных помещениях.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Технические характеристики изделия отражены в таблице 5.

Таблица 5

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ
1	Входное напряжение (постоянное), В	11 - 30
2	Выходное напряжение (переменное 50 герц), В	24 - 32
3	Форма выходного напряжения	синусоидальная
4	Просадка напряжения при нагрузке 200Вт, В, не более	3
5	Мощность нагрузки, Вт, не более	200
6	Мощность нагрузки максимальная 2 секунды, Вт	300
7	Потребляемая мощность, Вт, не более	400
8	КПД при мощности 200 Вт, %, не хуже	80
9	Максимальный ток потребления, А, не более	25
10	Максимальный ток выхода, А, не более	12
11	Максимальный ток выходов типа «открытый коллектор», мА	20
12	Диапазон рабочих температур, °С	-10 - +40
13	Относительная влажность воздуха при температуре +25°С, %, не более	90
14	Габаритные размеры, мм	213x101x295
15	Масса, кг, не более	5

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Комплект поставки изделия отражен в таблице 6.

Таблица 6

Наименование	Количество
Преобразователь напряжения ПН-(10-30)DC/24AC	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Вставка плавкая ВПТ 6 20А 250В	1 шт.
Вставка плавкая ВПТ 6 30А 250В	1 шт.
Тара упаковочная	1 шт.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. При установке и эксплуатации преобразователя необходимо руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

	ВНИМАНИЕ! Эксплуатация преобразователя без защитного заземления запрещена! Установку, монтаж, демонтаж и ремонт производить только при отключении питания преобразователя!
---	--

4.2. Запрещается ставить в колодки предохранителей перемычки и плавкие вставки с номиналами, не соответствующими указанным в настоящем руководстве.

4.3. Запрещается закрывать вентиляционные отверстия преобразователя.

5. УСТАНОВКА НА ОБЪЕКТЕ

5.1. Преобразователь устанавливать в помещениях, в местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц.

5.2. Установите преобразователь на горизонтальной поверхности так, чтобы расстояние от его стенок до соседних предметов было не менее 2 см, а свободное пространство перед лицевой панелью составляло не менее 30 см.

5.3. Выбор места установки преобразователя должен обеспечивать свободное, без натяжения, размещение соединительных линий, подключения нагрузок, внешнего питания и вспомогательного оборудования. При этом кабельную проводку необходимо разместить таким образом, чтобы исключить к ней свободный доступ.

5.4. Подключение преобразователя производится при отключенном питании.

5.5. Убедитесь, что перед монтажом проводов, тумблеры «Пуск» и «Выход» выключены.

5.6. Снимите кожух монтажного отсека поз.9 рисунок 5 приложения А для доступа к элементам коммутации и защиты. При необходимости отсоедините перемычку заземления поз.10 рисунок 5 приложения А.

5.7. Подключение преобразователя (см. рисунок 2, приложения А) производится в следующей последовательности.

5.7.1. Провод заземления соединить с колодкой ХА3.

5.7.2. Подключить нагрузку к колодке ХА2.

5.7.3. Подключить при необходимости соответствующий информационный выход внешнего устройства сбора информации с учетом полярности к колодке ХА4. Подключение внешних устройств автоматики к выходам типа «открытый коллектор» представлено на рисунке 3 приложения А (или внешних цепей индикации см. рисунок 4 приложения А).

5.7.4. Подключить провода источника внешнего питания к колодке ХА1.



ВНИМАНИЕ!

Сечение и длина соединительных проводов нагрузки и источника внешнего питания должны соответствовать максимальным токам (см. таблицу 5 п.10, п.11).

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 6.1. Перед работой с преобразователем необходимо изучить органы управления и индикации по разделу 1, а также технические данные преобразователя по разделу 2.
- 6.2. Проверьте правильность произведенного монтажа в соответствии с рисунком 2, приложения А.
- 6.3. Закройте кожух монтажного отсека поз.9 рисунок 5 приложения А, подсоединив к нему перемычку заземления поз.10 рисунок 5 приложения А, если она была отсоединена.
- 6.4. Подайте питание.
- 6.5. Включите тумблер «Пуск». При этом светодиод «Режим», расположенный рядом с тумблером «Пуск», будет светиться ровным зеленым светом.
- 6.6. Включите тумблер «Выход».
- 6.7. При необходимости опломбируйте кожух монтажного отсека.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 7.1. Техническое обслуживание преобразователя должно производиться Потребителем. Персонал, необходимый для технического обслуживания преобразователя, должен состоять из электриков, прошедших специальную подготовку и имеющих разряд не ниже третьего.
- 7.2. С целью поддержания исправности преобразователя в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ.
- 7.3. Регламентные работы “1” включают в себя периодический (не реже одного раза в полгода) внешний осмотр с удалением пыли мягкой тканью и кисточкой и контроль работоспособности по внешним признакам: свечение светодиода, наличие напряжения на нагрузке.
- 7.4. Регламентные работы “2” проводят при появлении нарушений в работе преобразователя и включают в себя проверку работоспособности преобразователя согласно соответствующим разделам настоящего руководства по эксплуатации.
- 7.5. Если невозможно устранить нарушения в работе преобразователя на месте, его направляют в ремонт.

8. ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ И МЕРЫ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

- 8.1. Перечень возможных неисправностей и способов их устранения приведен в таблице 7.

Таблица 7

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина и метод устранения
При подаче питания и включенных тумблерах «Пуск» и «Выход» преобразователь не работает, нет индикации	1). Проверить качество соединений на входной колодке. Обнаруженные неисправности устранить. 2). Проверить исправность входного предохранителя. При перегорании входного предохранителя выключить тумблеры «Пуск» и «Выход», отключить питание. Заменить входной предохранитель.

Нагрузка обесточена. Светодиод «Режим» светится ровным зеленым светом.	1). Проверить качество соединений на выходной колодке. Обнаруженные неисправности устранить. 2). Проверить исправность выходного предохранителя. При перегорании выходного предохранителя выключить тумблеры «Пуск» и «Выход», отключить питание. Заменить выходной предохранитель.
Нагрузка обесточена. Светодиод «Режим» мигает красным светом 1 раз в секунду.	1). Перегрузка. Подключить нагрузку, соответствующую таблице 5 п.5. 2). Проверить качество соединений на выходной колодке. Обнаруженные неисправности устранить.
Нагрузка обесточена. Светодиод «Режим» мигает красным светом 4 раза в секунду. Работает вентилятор.	1). Перегрев. Убедиться, в том, что условия эксплуатации соответствуют таблице 5 п.12, п.13. Обеспечить выполнение требуемых условий эксплуатации. 2). Не выполнены требования, указанные в п.5.2. Обнаруженные неисправности устранить.
Загорелся ровным светом красный светодиод, при этом нагрузка обесточена.	1). Входное напряжение не соответствует требованиям таблицы 5 п.1. Привести входное напряжение в соответствие паспортным данным. 2). Проверить качество соединений на входной колодке. Обнаруженные неисправности устранить.

8.2. При невозможности самостоятельно устранить нарушения в работе преобразователя направить его в ремонт.

9. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

9.1. На лицевой панели преобразователя наносятся торговая марка и наименование органов индикации.

9.2. Маркировка задней стенки кожуха основного содержит: условное обозначение преобразователя, схему подключения.

9.3. Под один из винтов, крепящих кожух монтажного отсека, может помещаться пломбировочная чашка. Пломбирование изделия производится монтажной организацией, осуществляющей установку, обслуживание и ремонт преобразователя.

9.4. На днище корпуса с внешней стороны нанесен заводской номер изделия.

10. УПАКОВКА

10.1. Преобразователь упаковывается в индивидуальную потребительскую тару ~ в коробку из гофрированного картона.

10.2. ЗИП упаковывается в пакет из полиэтиленовой пленки.

10.3. Допускается отпуск Потребителю единичных изделий без картонной тары, упакованных в пакет из полиэтиленовой пленки.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

11.1. Транспортирование осуществляется в плотно закрытой картонной таре любым видом транспорта закрытого типа.

11.2. Винт крепления крышки преобразователя должен быть затянут до упора.

11.3. После транспортирования при отрицательных температурах или повышенной влажности преобразователь непосредственно перед установкой на объект должен быть выдержан без упаковки в течение не менее 3 ч в помещении с нормальными климатическими условиями.

11.4. Преобразователь должен храниться упакованным в помещениях, где должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящей пыли.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

12.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие преобразователя заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

12.2. Срок гарантии устанавливается 18 месяцев с момента (даты) выпуска преобразователя.

12.3. Гарантия не распространяется на преобразователи, имеющие внешние повреждения корпуса и следы вмешательства в конструкцию изделия.

12.4. Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем. Послегарантийный ремонт производится по отдельному договору.

13. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

13.1. Достаточным условием гарантийного обслуживания является наличие штампа службы контроля качества и даты выпуска, нанесенных на корпусе изделия (или внутри корпуса).

13.2. Отметки продавца и монтажной организации в паспорте изделия, равно как и наличие самого паспорта и руководства по эксплуатации являются не обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

14. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

14.1. Потребитель имеет право предъявить рекламацию об обнаружении несоответствия прибора техническим параметрам, приведенным в настоящем руководстве, при соблюдении им условий хранения, установки и эксплуатации прибора.

14.2. Рекламация высылается по адресу предприятия-изготовителя с актом, подписанным руководителем технической службы предприятия-потребителя

14.3. В акте должны быть указаны: дата выпуска преобразователя (нанесена на изделие внутри корпуса), вид (характер) неисправности, дата и место установки преобразователя, и адрес потребителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ А




Рисунок 2




Рисунок 3




Рисунок 4




Рисунок 5

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 Информационные выходы | 8 Днище корпуса |
| 2 Колодка входная | 9 Кожух монтажного отсека |
| 3 Колодка заземления | 10 Перемычка заземления кожуха монтажного отсека |
| 4 Входной предохранитель | 11 Тумблер «Выход», для включения/выключения нагрузки |
| 5 Выходной предохранитель | 12 Тумблер «Пуск», для включения/выключения преобразователя |
| 6 Колодка для подключения нагрузки | 13 Светодиод «Режим» показывает состояние преобразователя в соответствии с таблицей 4 |
| 7 Кожух основной | 14 Перемычки |

Для заметок

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие:

Преобразователь напряжения «ПН-(10-30)DC/24AC»

Заводской номер _____ Дата выпуска «__» _____ 200__ г.

соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы
контроля качества

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец _____

Изделие:

Преобразователь напряжения «ПН-(10-30)DC/24AC»

Заводской номер _____

Дата продажи «__» _____ 200__ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Изделие:

Преобразователь напряжения «ПН-(10-30)DC/24AC»

заводской номер _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 200__ г. м.п.

Служебные отметки _____

ПО «БАСТИОН»

Центральный офис:

344018, г. Ростов-на-Дону, а/я 7532

тел./факс: (863) 299-32-10; e-mail: ops@bast.ru

Отдел контроля качества и метрологии:

тел.: (863) 299-31-80; e-mail: okkim@bast.ru

www.bast.ru