

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# PROXIMITY СЧИТЫВАТЕЛИ PNR-P29 И PNR-P36

PNR-P29 ТУ 26.30.50-004-51305942-2017.10 РЭ

PNR-P36 ТУ 26.30.50-004-51305942-2017.11 РЭ

**EAC**

Код ОКПД2

26.30.50.119



# Оглавление

|                                                                                               |           |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| <b>1. Описание считывателей</b>                                                               | <b>03</b> |  |  |
| 1.1 Общие сведения                                                                            | 03        |  |  |
| 1.2 Питание                                                                                   | 03        |  |  |
| 1.3 Кабели                                                                                    | 04        |  |  |
| <b>2. Работа считывателей</b>                                                                 | <b>04</b> |  |  |
| 2.1 Выбор выходного интерфейса                                                                | 05        |  |  |
| 2.1.1 Определение типа интерфейса                                                             | 05        |  |  |
| 2.2 Индикация работы                                                                          | 06        |  |  |
| 2.2.1 Сигналы управления индикацией                                                           | 06        |  |  |
| 2.2.2 Многоцветная индикация                                                                  | 06        |  |  |
| 2.2.3 Индикация чтения кода карты                                                             | 06        |  |  |
| 2.2.4 Индикация состояния точки прохода при подключении по интерфейсам Touch Memory и Wiegand | 07        |  |  |
| 2.2.5 Индикация состояния точки прохода при подключении по интерфейсу Parsec                  | 07        |  |  |
| 2.2.6 Индикация состояния точки прохода при подключении по интерфейсу OSDP                    | 07        |  |  |
| 2.3 Технологические карты Parsec                                                              | 07        |  |  |
| 2.4 Работа с устройствами под управлением ОС Android                                          | 08        |  |  |
| 2.5 Предоставление доступа по PAN-коду                                                        | 08        |  |  |
| 2.6 Работа клавиатуры PNR-P36                                                                 | 08        |  |  |
| 2.6.1 Работа клавиатуры при при подключении по интерфейсу Touch Memory                        | 08        |  |  |
| 2.6.2 Работа клавиатуры при при подключении по интерфейсу Wiegand                             | 09        |  |  |
| 2.6.3 Работа клавиатуры при при подключении по интерфейсу Parsec                              | 09        |  |  |
| 2.6.4 Работа клавиатуры при при подключении по интерфейсу OSDP                                | 09        |  |  |
| <b>3. Эксплуатация</b>                                                                        | <b>09</b> |  |  |
| 3.1 Монтаж                                                                                    | 09        |  |  |
| 3.1.1 Меры безопасности                                                                       | 09        |  |  |
| 3.1.2 Общие рекомендации                                                                      | 10        |  |  |
| 3.1.3 Крепление считывателя                                                                   | 10        |  |  |
| 3.2 Подключение считывателя                                                                   | 10        |  |  |
| 3.2.1 Подключение по интерфейсу Touch Memory                                                  | 11        |  |  |
| 3.2.2 Подключение по интерфейсу Wiegand                                                       | 11        |  |  |
| 3.2.3 Подключение по интерфейсу Parsec                                                        | 11        |  |  |
| 3.2.4 Подключение по интерфейсу OSDP                                                          | 12        |  |  |
| 3.3 Защищенный режим                                                                          | 13        |  |  |
| 3.4 Возврат к заводским настройкам                                                            | 14        |  |  |
| 3.5 Подключение считывателя для работы с утилитой PNR_Tune                                    | 15        |  |  |
| <b>4. Возможные проблемы и их решения</b>                                                     | <b>16</b> |  |  |
| <b>5. Ремонт</b>                                                                              | <b>16</b> |  |  |

# 1. Описание считывателей

## 1.1. Общие сведения

Считыватели выполнены в виде функционально законченного устройства в пластиковом корпусе со стеклянной передней панелью, с трехцветным (RGB) светодиодом и встроенным источником звукового сигнала для индикации состояний.

Считыватель PNR-P36 имеет встроенную клавиатуру, что позволяет использовать его на точках прохода, где необходим доступ по карте и ПИН-коду.

Технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| ХАРАКТЕРИСТИКА                                         | ЗНАЧЕНИЕ                                     |         |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|
|                                                        | PNR-P29                                      | PNR-P36 |
| Материал корпуса                                       | пластик ABS                                  |         |
| Размеры корпуса                                        | 150x50x22 мм                                 |         |
| Вес брутто/нетто                                       | 0,2 кг / 0,11 кг                             |         |
| Диапазон рабочих температур                            | от 0 °C до +55 °C                            |         |
| Диапазон температур хранения                           | от -20 °C до +60 °C                          |         |
| Допустимая относительная влажность                     | от 0 до 90% при +40 °C<br>(без конденсата)   |         |
| Рабочая частота                                        | 13,56 МГц,<br>с отклонением не более 850 кГц |         |
| Напряжение питание                                     | 9-16 В, постоянный ток                       |         |
| Номинальный потребляемый ток                           | 60 мА                                        | 80 мА   |
| Максимальный потребляемый ток                          | 120 мА                                       | 200 мА  |
| Допустимый размах пульсаций                            | не более 50 мВ                               |         |
| Расстояние считывания<br>(в зависимости от типа карты) | 10-100 мм                                    |         |
| Степень защиты по IP                                   | IP-40                                        |         |
| Протоколы подключения к контроллерам                   | Parsec, Wiegand,<br>Touch Memory, OSDP       |         |

Внешний вид считывателей представлен на рисунках 1 и 2.



Рисунок 1. Считыватель PNR-P29 в черном и сером исполнении



Рисунок 2. Считыватель PNR-P36 в черном и сером исполнении

## 1.2. Питание

Питание считывателя осуществляется от стабилизированного источника постоянного тока. Обычно таким источником является БП контроллера, к которому подключен считыватель.

### 1.3. Кабели

Для подключения к контроллеру системы управления доступом считывателя снабжен 8-жильным цветным кабелем. Назначения проводов кабеля для различных интерфейсов приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| Цвет       | Wiegand | Touch Memory                 | Parsec                       | OSDP                     |
|------------|---------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Красный    | +12B    |                              |                              |                          |
| Черный     | GND     |                              |                              |                          |
| Белый      | W1      | SIG<br>Соединяются<br>вместе | SIG<br>Соединяются<br>вместе | A+                       |
| Зеленый    | W0      |                              |                              | B-                       |
| Оранжевый  | LED-G   | LED-G*                       | ADR                          | IN1 (DC)                 |
| Желтый     | BEEP    | BEEP*                        |                              | Соединяется<br>с зеленым |
| Коричневый | LED-R   | LED-R                        | -                            | IN2 (RTE)                |
| Синий**    | SECURE  |                              |                              |                          |

\*При работе по интерфейсу Touch Memory, если управление индикацией не используется, оранжевый и желтый провода (LED-G/SIG и BEEP/ADR) необходимо соединить с черным (GND).

\*\*При соединении синего и черного проводов (SECURE и GND) считыватель переходит в защищенный режим работы с картами Mifare Classic 1K/4K.

При использовании неэкранированного многожильного сигнального кабеля с сечением каждого провода 0,22 мм<sup>2</sup> максимальное удаление считывателя от контроллера составляет для протоколов **Parsec**, **Wiegand** и **Touch Memory** - 50 метров.

При подключении считывателей по протоколу **Parsec** увеличенные до 0,32 мм<sup>2</sup> сечения общего и питающего проводов требуются в следующих случаях:

- удаление считывателя от контроллера более чем на 50 метров (до максимальных 100 метров);
- подключение по трём проводам двух считывателей.

Увеличить сечение можно, например, объединив два провода в кабеле.

Подключение считывателей по протоколу OSDP осуществляется только при помощи витой пары не ниже третьей категории. Максимальная дальность при этом составляет 1200 метров (без учета проводов питания). Если при установке считывателя на большом расстоянии от контроллера напряжение питания на считывателе падает ниже 9 вольт, рекомендуется использовать следующие решения:

- увеличить сечение питающего провода, например, объединив два провода в кабеле. Если это не помогло, то
- подключить считыватель к индивидуальному стабилизированному источнику питания.

Подробнее о выборе кабелей смотрите документ «Интерфейсы подключения СКУД Parsec», доступный на сайте производителя. В случае необходимости обратитесь в техподдержку Parsec.

Подключение считывателей к контроллерам сторонних производителей по протоколу Wiegand и к контроллерам Parsec по протоколам Parsec и Wiegand линией длиной 100 метров было протестировано и показало надежную работоспособность при использовании кабелей следующих марок:

- КПСВВнг(A)-LS 4x2x0.5 (спежкабель) кабель для систем пожарной и охранной сигнализации;
- КПСнг(A)-FRHF 4x2x0.5 кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, с низким дымо- и газовыделением.

## 2. Работа считывателей

Считыватель получает код идентификатора при поднесении его на расстояние считывания и передает контроллеру. Следующий раз идентификатор может быть прочитан в случае, если он был удален из зоны считывания на время не менее 0,5 секунды.

При подключении по интерфейсу **Wiegand** код идентификатора передается однократно.

При подключении по интерфейсу **Touch Memory** считыватель передает полный код идентификатора 3 раза, после чего переходит в режим ожидания нового кода.

При подключении по интерфейсу **Parsec** считыватель передает код идентификатора по запросу от контроллера.

При подключении по интерфейсу **OSDP** считыватель передает код идентификатора в ответ на запросы контроллера.

### 2.1. Выбор выходного интерфейса

Основными сигнальными проводами являются W0/SIG и W1/SIG. Дополнительно для задания интерфейсов используются: для Touch Memory – W1/SIG, для OSDP – провод BEEP/ADR, а для Parsec – LED-G/SIG.

Выходной сигнал считывателя с **автоопределением типа интерфейса** формируется в зависимости от подключения. Для этого необходимо правильно скоммутировать основные и дополнительные провода:

- **Wiegand** – зеленый и белый провода (W0/SIG и W1/SIG) подключены к соответствующим клеммам контроллера или интерфейса. Сигнал выдается в формате Wiegand;
- **Touch Memory** – зеленый и белый провода (W0/SIG и W1/SIG) соединены и подключены к соответствующей клемме контроллера. При подключении по данному интерфейсу считыватель имитирует работу ключей Touch Memory типа DS1990A производства фирмы Maxim Integrated (бывшая Dallas Semiconductor), и может использоваться с контроллерами, ориентированными на данный тип устройств идентификации. При этом механизм антиколлизии iButton не поддерживается, то есть к каждому входу контроллера может быть подключен только один считыватель;
- При работе по протоколу **Parsec** линия SIG считывателя (зеленый, белый и оранжевый провода: W0/SIG, W1/SIG и LED-G/SIG) является двунаправленной ([таблица 2](#), [рисунки 9, 10 и 11](#)). По ней считыватель передает контроллеру считанный с карты код во внутреннем формате системы Parsec;
- **OSDP** – желтый и зеленый провода соединены (BEEP/ADR и W0/SIG) и подключены к линии В- интерфейса RS-485, белый провод (W1/SIG) подключен к линии А+ этого интерфейса.

Если считыватель был **запрограммирован** на какой-то конкретный интерфейс посредством утилиты PNR\_Tune, то соединения с дополнительными проводами не требуется:

- **Wiegand** – зеленый и белый провода (W0/SIG и W1/SIG) так же подключены к соответствующим клеммам контроллера или интерфейса;
- **Touch Memory** – зеленый и белый провода (W0/SIG и W1/SIG) для повышения надежности рекомендуется соединить и подключить к соответствующей клемме контроллера. Однако можно использовать и только один провод W0/SIG;
- **Parsec** – зеленый и белый провода (W0/SIG и W1/SIG) соединены и подключены к клемме SIG контроллера;
- **OSDP** – зеленый провод (W0/SIG) подключен к линии В- шины RS-485, белый провод (W1/SIG) подключен к линии А+.

Также назначение проводов и их соединений отображены в таблице 2.



При использовании с контроллерами, поддерживающими OSDP, автоопределение интерфейса может работать некорректно из-за сигналов опроса на линиях RS-485, поэтому настоятельно рекомендуется до монтажа установить тип интерфейса с помощью утилиты PNR\_Tune.

#### 2.1.1. Определение типа интерфейса

В заводской конфигурации при включении считывателя загорается зеленый светодиод и происходит автоматическое определение типа выходного интерфейса по способу коммутации его проводов (раздел 2.1). Если считыватель исправен, то приблизительно через 1 секунду он сообщает о выбранном интерфейсе следующей звуковой сигнализацией:

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Wiegand      | Короткий сигнал         |
| Touch Memory | Два коротких сигнала    |
| Parsec       | Три коротких сигнала    |
| OSDP         | Четыре коротких сигнала |

Если при помощи специальной утилиты PNR\_Tune или технологической картой Parsec вместо установленного по-умолчанию автоопределения интерфейса (по скоммутированным проводам) выбран конкрет-

ный интерфейс, то звуковых сигналов считыватель подавать не будет, а сразу перейдет к ожиданию технологической карты Parsec.

После определения типа интерфейса считыватель ожидает технологической карты в течение 10 секунд, по истечении которых гасит зеленый светодиод и переходит в рабочий режим; световая и звуковая индикация считывателя работает в соответствии с настройками устройства, к которому он подключен.

## 2.2. Индикация работы

### 2.2.1. Сигналы управления индикацией

При подключении по интерфейсу **Wiegand** внешнее управление (включение) световым и звуковым индикаторами осуществляется логическим «нулем».

При подключении по интерфейсу **Touch Memory** полярность управления индикацией изменяется на противоположную, то есть включение светового и звукового индикаторов осуществляется логической «единицей».

Полярность сигналов управления индикацией для интерфейсов Wiegand и Touch Memory можно изменять при помощи утилиты PNR\_Tune.

При подключении по интерфейсам **Parsec** и **OSDP** команды управления индикацией считывателю выдает контроллер.

### 2.2.2. Многоцветная индикация

В считывателях используются трехцветные (RGB) светодиоды, что позволяет настраивать цвет индикации.

По умолчанию пассивная (дежурная) индикация использует фиолетовый цвет, активная (например, индикация открытого замка) использует зеленый цвет, а при наборе кода – голубой.

Однако с помощью утилиты PNR\_Tune можно изменить установленные по умолчанию цвета на любые другие из следующего полного списка:

- Черный (светодиод не горит);
- Красный;

- Зеленый;
- Желтый;
- Синий;
- Фиолетовый;
- Голубой;
- Белый.

Установленный цвет сохраняется в энергонезависимой памяти конфигурации считывателя и восстанавливается после его выключения и последующего включения.

При подключении по интерфейсу OSDP управление цветами индикации возможно также от контроллера, к которому подключается считыватель.

### 2.2.3. Индикация чтения кода карты

В режиме прохода «только карта» в момент считывания кода обе модели считывателей издают короткий звуковой сигнал и кратковременно зажигает зеленый светодиод. Данная индикация подтверждает успешность считывания кода, но никак не связана с правами карты в системе.

При ожидании карты или ввода кода подсветка клавиатуры PNR-P36 остается постоянной (по умолчанию - фиолетовой) во всех режимах прохода: только карта, только ПИН, карта + ПИН.

В режиме «карта + ПИН» после прочтения кода карты считыватель PNR-P36 переходит к 10 секундному ожиданию ПИН-кода, о чем свидетельствует мигание зеленого светодиода основной индикации и смена подсветки на голубую. Время ожидания ввода ПИН-кода и цвет подсветки на этот период могут быть изменены с помощью утилиты PNR\_Tune.

Дальнейшая индикация определяется контроллером в соответствии с принятым им решением.

Индикация чтения кода карты работает одинаково для всех типов интерфейсов. При подключении по интерфейсу Parsec необходимо в настройках контроллера разрешить индикацию, установив флажок «Светодиод считывателя».

Таблица 3.

#### 2.2.4. Индикация состояния точки прохода при подключении по интерфейсам Touch Memory и Wiegand

В этих режимах внешнее управление индикацией осуществляется по линиям LED-G/SIG, LED-R и BEEP/ADR (таблица 2). Световая и звуковая индикация включается:

- для интерфейса **Touch Memory** – логической единицей на соответствующих входах;
- для интерфейса **Wiegand** – логическим нулем.

Если, например, у контроллера имеется выход управления только зеленым светодиодом, но необходимо, чтобы при подключении по интерфейсу Wiegand при погашенном зеленом горел красный светодиод, сделайте следующее:

1. С помощью пользовательской утилиты PNR\_Tune установите для красного светодиода активный уровень «единица» вместо «нуля»;
2. Соедините вместе провода управления зеленым и красным светодиодом (LED-G/SIG и LED-R) и подключите их к выходу контроллера, управляющего зеленым светодиодом.

В этом случае при подаче управляющего сигнала нулевого уровня зеленый светодиод будет включаться, а красный, наоборот, на это время выключаться.

Аналогичное решение применяется и для интерфейса Touch Memory с учетом полярности активных уровней для данного интерфейса.

#### 2.2.5. Индикация состояния точки прохода при подключении по интерфейсу Parsec

Для индикации принятого контроллером решения, а также для отображения особых состояний системы (охрана, блокировка, аварийное открывание двери) контроллер передает считывателю соответствующие команды (таблица 3).

| Состояние точки прохода         | Состояние индикаторов PNR-P19*                   | Примечание                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дежурный режим (режим ожидания) | Постоянный красный                               | Если в настройках контроллера стоит флажок «Индикатор питания» (по умолчанию установлен). |
| Режим ожидания второй карты     | Мигающий зеленый                                 |                                                                                           |
| Замок открыт                    | Постоянный зеленый                               |                                                                                           |
| Охрана                          | Мигающий красный                                 |                                                                                           |
| Блокировка                      | Мигающий зеленый                                 |                                                                                           |
| Аварийное открывание двери      | Постоянный зеленый и прерывистый звуковой сигнал |                                                                                           |

Указанные цвета индикации соответствуют заводским установкам. Их можно изменить при помощи утилиты PNR\_Tune.

#### 2.2.6. Индикация состояния точки прохода при подключении по интерфейсу OSDP

При подключении по интерфейсу OSDP индикация точки прохода полностью определяется контроллером.

### 2.3. Технологические карты Parsec

Считывание технологической карты приводит к перепрограммированию считывателя, при условии, что она подносится к нему в течение 10 секунд после включения питания. Однако необходимо следить, чтобы задаваемые технологической картой Parsec настройки не вступали в конфликт с аппаратными настройками, задаваемыми путем коммутации проводов считывателя.

Установленные технологической картой Parsec типы обрабатываемых проходных карт сохраняются и восстанавливаются после пересброса по питанию.

Технологическая карта Parsec создается при помощи утилиты PNR\_Tune.

## 2.4. Работа с устройствами под управлением ОС Android

Чтобы использовать устройство с NFC-модулем в качестве карты доступа, на нем должна быть установлена ОС Android версии 4.4 или выше, а также программа [Parsec Card Emulator](#). Эта программа хранит идентификатор доступа, который выдается через NFC-модуль при поднесении устройства к считывателю. Кроме этого, подключив считыватель для работы с утилитой PNR\_Tune, нужно в окне утилиты в блоке «Читать карты» установить флажок «Parsec Smartphone».

## 2.5. Предоставление доступа по PAN-коду

Начиная с версии прошивки 3.9 считыватель может использоваться для предоставления доступа по смартфонам и умным часам компании Apple, имеющим настроенную систему мобильных платежей ApplePay.

Функция включается отдельным флажком в интерфейсе утилиты PNR\_Tune.

Для использования этой функции необходимо наличие на смартфоне iPhone виртуальной банковской карты по стандарту EMV. Для доступа необходимо активировать карту (так же, как при осуществлении платежа), для чего требуется ввод кода, сканирование отпечатка или идентификация по лицу в зависимости от того, как настроена активация на смартфоне.

При использовании виртуальной карты в СКУД используется только часть доступного для чтения PAN номера карты, доступ к платежной части невозможен виду полной закрытости этой информации.

## 2.6. Работа клавиатуры PNR-P36

Специфика работы сенсорной клавиатуры заключается в невозможности её работы при чтении карты, поэтому считыватель и клавиатура работают поочередно:

- в дежурном режиме считыватель ожидает поднесения карты;
- после прочтения карты считыватель переходит в режим ожидания ввода ПИН-кода, который длится 10 сек (время может быть изменено с помощью утилиты PNR\_Tune). В течение этого времени считыватель не реагирует на поднесение карты;
- по истечении времени ожидания или после передачи ПИН-кода считыватель вновь возвращается в дежурный режим.

Введенный с клавиатуры код заносится в буфер и передается при нажатии на клавишу «#». Нажатие клавиши «\*» (звездочка) в процессе набора приводит к очистке внутреннего буфера и позволяет начать ввод ПИН-кода заново. Обратите внимание, в режиме «только ПИН» при подключении по протоколу OSDP коды клавиш передаются сразу при нажатии.

После перехода в режим ввода ПИН-кода взводится таймер таймаута (по умолчанию 10 секунд). После нажатия очередной клавиши таймер начинает отсчет заново.

При работе клавиатуры нажатие на любую клавишу сопровождается коротким (примерно 60 мс) звуковым сигналом и вспышкой зеленого индикатора (кроме тех случаев, когда надо подать предупреждающий сигнал).

### 2.6.1. Работа клавиатуры при подключении по интерфейсу Touch Memory

Коды нажатых клавиш выводятся в стандартном формате: код семейства (значение 03) – 6 байтов кода – CRC8, что иллюстрируется рисунком ниже.



Рисунок 3.

Код каждой клавиши – двоично-десятичный (BCD), то есть в каждом байте передаются коды двух нажатых клавиш.

Код последней нажатой клавиши содержится в младшем полубайте младшего байта кода, предпоследней – в старшем полубайте этого байта и так далее. На месте неиспользуемых цифр значение кода равно нулю.

Всего пользователь может ввести до 12 цифр кода. При попытке ввести большее количество коды ранее введенных цифр будут вытесняться.

### 2.6.2. Работа клавиатуры при подключении по интерфейсу Wiegand

При подключении по интерфейсу Wiegand коды нажимаемых клавиш выводятся в формате HID или Motorola, в зависимости от конфигурации считывателя. Коды клавиш в этих форматах представлены в таблице ниже.

Таблица 4.

| Коды клавиатуры при выходе |          |                  |           |
|----------------------------|----------|------------------|-----------|
| Wiegand HID                |          | Wiegand Motorola |           |
| 0                          | 0 0000 1 | 0                | 1111 0000 |
| 1                          | 0 0001 0 | 1                | 1110 0001 |
| 2                          | 0 0010 0 | 2                | 1101 0010 |
| 3                          | 0 0011 1 | 3                | 1100 0011 |
| 4                          | 1 0100 1 | 4                | 1011 0100 |
| 5                          | 1 0101 0 | 5                | 1010 0101 |
| 6                          | 1 0110 0 | 6                | 1001 0110 |
| 7                          | 1 0111 1 | 7                | 1000 0111 |
| 8                          | 1 1000 1 | 8                | 0111 1000 |
| 9                          | 1 1001 0 | 9                | 0110 1001 |
| *                          | 1 1010 0 | *                | 0101 1010 |
| #                          | 1 1011 1 | #                | 0100 1011 |

Считыватель начинает реагировать на клавиатуру только после поднесения карты и передачи ее кода на контроллер. Код каждой нажатой клавиши передается сразу после нажатия. Ввод кода прекращается после нажатия клавиши «#», код которой также передается на контроллер.

### 2.6.3. Работа клавиатуры при подключении по интерфейсу Parsec

При работе с интерфейсом Parsec считыватели работают по аналогии с ранее выпускавшимися моделями (например, PR-P16). После поднесения карты из ее кода по определенному алгоритму вычисляется соответствующий ей ПИН-код (так же, как при занесении кода карты в базу данных в ПО ParsecNET).

После этого считыватель переходит в режим ввода ПИН-кода, который прекращается либо по таймауту (тогда на контроллер ничего не передается), либо по нажатию клавиши «#». После нажатия «решетки» считыва-

тель проверяет корректность введенного кода, и при его правильности передает код карты контроллеру.

Если введенный код некорректен, то считыватель издает предупреждающий сигнал, и ожидает повторного ввода ПИН-кода. При пятикратном неправильно введенном ПИН-коде считыватель передает контроллеру признак подбора кода и работа считывателя блокируется на одну минуту.

Если после поднесения карты введен правильный ПИН-код, увеличенный на единицу в младшем разряде, то считыватель передает контроллеру так называемый «код принуждения», что позволит пользователю войти в помещение, но при этом в системе сформируется тревога.

### 2.6.4. Работа клавиатуры при подключении по интерфейсу OSDP

По умолчанию при подключении по интерфейсу OSDP считыватель работает аналогично остальным интерфейсам: ждет поднесения карты, а после ее прочтения передает код на контроллер и переходит в режим ввода ПИН-кода.

Дополнительно определенными командами можно перевести считыватель в режим работы одной клавиатуры («только ПИН»). В этом случае считыватель не читает коды карт, а передает только вводимые коды, каждый из которых должен завершаться нажатием клавиши «#». В этом режиме можно другой командой от контроллера переключить считыватель на посимвольный вывод кодов нажимаемых клавиш, то есть считыватель не будет ждать нажатия клавиши «#» как признака окончания ввода, а сразу передаст код любой нажатой клавиши.

## 3. Эксплуатация

### 3.1. Монтаж

#### 3.1.1. Меры безопасности

При установке и эксплуатации устройства необходимо руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6).

К монтажу считывателей допускаются лица, изучившие настоящее руководство, имеющие аттестацию по технике безопасности при эксплуатации электроустановок не ниже 3 группы и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

Проведение всех работ по подключению и монтажу считывателя не требует применения специальных средств защиты.



**ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ КОНТРОЛЛЕРА.**

### 3.1.2. Общие рекомендации

Выбор кабеля и способа его прокладки должен производиться в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85, ВСН116-87, НПБ88-2001.

При подключении оборудования необходимо строго соблюдать полярность соединения устройств.

Место размещения считывателя выбирается из соображений удобства монтажа и использования. Общепринятым является расположение считывателя на стене примерно на уровне ручки отпирания двери, со стороны, противоположной дверным петлям.



Не рекомендуется устанавливать считыватель на металлическую поверхность, так как в этом случае расстояние считывания уменьшается. Считыватели должны располагаться на расстоянии не менее 10 см между центрами считывателей по задней стенке.

При креплении считывателя необходимо обеспечить радиус изгиба кабеля у основания считывателя не менее 10 мм.

Схемы крепления и подключения показаны на примере PNR-P29. Схемы монтажа и подключений считывателя PNR-P36 те же.

### 3.1.3. Крепление считывателя

Для крепления считывателя просверлите два отверстия Ø6 мм и глубиной 35 мм. Центры пары отверстий для крепления располагаются на прямой линии на расстоянии 132 мм (наружная пара, рисунок 4). Вставьте в них дюбели из комплекта поставки. После этого закрепите основание прилагаемыми саморезами (рисунок 5).

Подключите считыватель к предварительно проложенному кабелю, соединяющему его с контроллером.

Зацепите корпус считывателя выступами на верхнем крае за вырезы на верхнем крае основания и оденьте корпус на основание (рисунок 6). Закрепите корпус винтом снизу.




Рисунок 4. Основание

Рисунок 5. Крепление основания

Рисунок 6. Крепление корпуса



Строго запрещено сверлить отверстия через основание считывателя.

Использование внутренней пары отверстий основания (не являющихся крепежными отверстиями) считывателя НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Крепление осуществляется только саморезами из комплекта поставки. Нарушение данных требований может привести к отмене гарантии.

## 3.2. Подключение считывателей

Считыватель с автоопределением типа интерфейса определяет его при включении питания в зависимости от варианта соединения сигнальных проводов ([раздел 2.1, таблица 2](#)).



При назначении выходного интерфейса в утилите PNR\_Tune коммутация проводов должна соответствовать назначенному интерфейсу.

Ошибочное подключение белого и/или зеленого проводов PNR-P29 к шине питания +12 В приведет к выходу из строя микросхемы интерфейса чтения карт и отмене гарантии.

### 3.2.1. Подключение по интерфейсу Touch Memory

Для работы считывателя при подключении по интерфейсу Touch Memory соедините белый и зеленый провода (W0/SIG и W1/SIG) и подключите их к клемме считывателя на контроллере (рисунок 7).




Рисунок 7. Подключение считывателя по интерфейсу Touch Memory

Если управление индикацией не используется, то оранжевый и желтый провода (LED-G/SIG и BEEP/ADR) должны быть соединены с черным проводом (GND) (как показано пунктиром на рисунке 7), в противном случае зеленый светодиод и звуковой сигнал будут работать постоянно. При необходимости использования индикации подключите провода LED-G/SIG, LED-R и BEEP/ADR к контроллеру как указано в руководстве по его эксплуатации.

Для подключения считывателя к контроллеру Parsec по интерфейсу Touch Memory необходимо использовать модуль сопряжения NI-TW (подробнее в Руководстве по эксплуатации NI-TW).

### 3.2.2. Подключение по интерфейсу Wiegand

Подключение считывателя для работы по интерфейсу Wiegand производится к контроллерам СКУД (рисунок 8).

Для подключения считывателя к контроллеру Parsec по интерфейсу Wiegand необходимо использовать модуль сопряжения NI-TW. Подключение к ней аналогично подключению к контроллеру с интерфейсом Wiegand (подробнее в Руководстве по эксплуатации NI-TW).




Рисунок 8. Подключение считывателя по интерфейсу Wiegand

### 3.2.3. Подключение по интерфейсу Parsec

Для работы с интерфейсом Parsec подключите считыватель к контроллерам марки Parsec. Для этого соедините белый, зеленый и оранжевый провода (W0/SIG, W1/SIG и LED-G/SIG) и подключите их к клемме SIG контроллера.

При подключении к контроллерам NC-1000M, NC-5000 и NC-32K/NC-32K-IP настоятельно рекомендуется использовать только зеленый провод, без белого и оранжевого. В противном случае считыватели могут в произвольные моменты времени выдавать ложные коды вида «1СFFFFFF».

Кроме того, в системе Parsec каждый считыватель имеет собственный адрес: 1 (внутренний считыватель, [рисунок 9](#)) или 0 (наружный, [рисунок 10](#)), – что позволяет использовать один кабель от контроллера для подключения двух считывателей ([рисунок 11](#)).

При подключении желтого провода (BEEP/ADR) к черному (GND) считыватель имеет адрес «0», при неподключенном желтом проводе – адрес «1».

Данная модель считывателя определяет адрес в момент подачи питания. Для смены адреса необходимо выключить питание, изменить по-

ложение желтого провода (BEEP/ADR) и вновь подать питание на считыватель.




Рисунок 9. Подключение считывателя по интерфейсу Parsec, адрес 1 (внутренний)




Рисунок 10. Подключение считывателя по интерфейсу Parsec, адрес 0 (наружный)




Рисунок 11. Подключение двух считывателей по интерфейсу Parsec одним кабелем

### 3.2.4. Подключение по интерфейсу OSDP

Считыватель (или несколько считывателей) подключаются к линии RS-485 как показано на рисунке 12. При этом каждый считыватель должен иметь уникальный адрес на линии (программируется до подключения при помощи утилиты PNR\_Tune), а на последнем считывателе на линии параллельно линии подключается терминирующий резистор номиналом 120 Ом.

Настоятельно рекомендуется не подключать к одному контроллеру более 8 считывателей. В противном случае время отклика при поднесении карты может значительно увеличиться.



Даже если к контроллеру подключен один считыватель, но длина кабеля превышает 10 метров, на считыватель необходимо установить терминирующий резистор.




Рисунок 12. Подключение считывателей по интерфейсу OSDP

### 3.3. Защищенный режим



Защищенные режимы предусмотрены только для карт Mifare, и могут быть реализованы при подключении считывателя по всем интерфейсам: Parsec, Wiegand, Touch Memory и OSDP.

Для увеличения безопасности при использовании карт семейства Mifare может применяться защищенный режим, в котором считыватель и карта проводят процедуру взаимной аутентификации. При аутентификации считыватель обращается к одному из секторов карты, и если ключ для доступа к этому сектору правильный, то аутентификация считается успешной. Если аутентификация не пройдена — карта считывателем игнорируется.

При успешной аутентификации, в зависимости от варианта защищенного режима, считыватель для получения доступа передает контроллеру код:

1. записанный в данном секторе карты при ее программировании утилитой SePro (режим «Защищенный Parsec»);
2. UID карты (режим «Защищенный UID»). (UID – неизменяемый уникальный код карты, записанный при ее производстве).

С картами Mifare ID может использоваться только второй вариант, так как у них имеется всего один нулевой сектор.

Считыватель в заводской конфигурации при переводе в защищенный режим будет настроен на работу с первым сектором карты и с транспортными ключами доступа Parsec.



При использовании защищенного режима обязательно следует сменить транспортный ключ доступа на собственный, никому не известный.

Данная процедура, как и последующее программирование карт доступа, производится с помощью утилиты SePro. Для смены ключей в считывателях с помощью утилиты создается специальная мастер-карта, по предъявлению которой считыватели перепрограммируются — в них заносятся новые ключи и номер сектора, с которым в дальнейшем необходимо работать. Храните мастер-карту в надежном месте.

Переход из режима работы по UID карты в режим «Защищенный Parsec» может осуществляться аппаратно, путем замыкания синего провода (SECURE) на общий (GND). Аппаратное включение режима имеет приоритет над режимом, заданным в конфигурации считывателя. Иными словами, при замыкании синего и черного проводов считыватель работает только в режиме «Защищенный Parsec», игнорируя настройки утилиты PNR\_Tune.




Рисунок 13. Аппаратное включение режима «Защищенный Parsec» на примере считывателя, подключенного по интерфейсу Parsec

Если синий провод (SECURE) не подключен к черному (GND), то режим «Защищенный Parsec» можно включить, установив одноименный флажок в настройках утилиты PNR\_Tune. Далее конфигурация переносится в считыватель либо по интерфейсу RS-485, либо при помощи технологической карты Parsec, которая также создается с помощью данной утилиты. Считыватель читает новую конфигурацию с технологической карты в рабочем режиме в течение 10 секунд после подачи питания.

Таким же способом можно установить и режим «Защищенный UID», а также вернуть считыватель к работе по UID карты.

Аппаратный перевод считывателя в защищенный режим и обратно может производиться оперативно, то есть можно, например, в ночное время переводить считыватель в режим «Защищенный Parsec» с помощью тумблера, а в дневное время работать по серийному номеру карты (UID).

### 3.4. Возврат к заводским настройкам

Считыватели поставляются со следующими установками по умолчанию:

| Параметр                           | Возможные значения                                                  | Примечания | По умолчанию |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Активный уровень индикации Wiegand | Низкий/высокий для каждого светодиода и источника звукового сигнала |            | Низкий       |

| Параметр                                | Возможные значения                                                                                                                                           | Примечания                               | По умолчанию                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Активный уровень индикации Touch Memory | Низкий/высокий для каждого светодиода и источника звукового сигнала                                                                                          |                                          | Высокий                                 |
| Формат Wiegand                          | От 26 до 58 бит                                                                                                                                              |                                          | 26 бит                                  |
| Индикация открытой двери                | Зеленый светодиод, светодиод + бипер                                                                                                                         | Для интерфейса Parsec                    | Только светодиод                        |
| Адрес считывателя                       | 1 - 126                                                                                                                                                      | Для интерфейса OSDP                      | Адрес 1                                 |
| Скорость обмена                         | 9600 - 115200                                                                                                                                                | Для интерфейса OSDP                      | 9600                                    |
| Тип интерфейса                          | Автоматически, Wiegand, Touch Memory, Parsec, OSDP                                                                                                           |                                          | Автоматически                           |
| Типы обслуживаемых карт                 | Тип A (ISO-14443-A)<br>Mifare защищенный<br>I-Code (ISO-15693)<br>ISO-14443-B<br>NFC (устройство с ОС Android 4.4 и выше с приложением Parsec Card Emulator) |                                          | Mifare в режиме чтения серийного номера |
| Защищенный режим Mifare                 | Защищенный Parsec<br>Защищенный UID                                                                                                                          | Раздел <a href="#">3.3</a>               | Незащищенный режим                      |
| Номер сектора для защищенного режима    | 0 - 16                                                                                                                                                       |                                          | Сектор 1                                |
| Ключ защищенного режима Mifare          |                                                                                                                                                              | Перепрограммируется мастер-картой Parsec | Транспортный Parsec                     |

Для изменения заводских установок используется специальная утилита программирования параметров считывателей PNR\_Tune, которую можно скачать с сайта [www.parsec.ru](http://www.parsec.ru).

Если после перевода считывателя в защищенный режим мастер-карта будет потеряна, дальнейшее оперативное перепрограммирование станет невозможным. В таком случае исправить ситуацию можно только возвратом считывателя к заводским настройкам, а затем созданием новой мастер-карты. Все данные, хранящиеся в считывателе, будут утрачены.

Чтобы вернуть считыватель к заводским настройкам, выполните следующие действия:

- Отключите питание считывателя;
- Соедините зеленый и синий провода (W0/SIG- и SECURE);
- Остальные провода считывателя оставьте неподключенными;
- Подайте питание на считыватель. Считыватель издаст один длинный и один короткий звуковой сигнал;
- В течение 10 секунд разъедините зеленый и синий провода (W0/SIG и SECURE) и соедините зеленый и коричневый (W0/SIG и LED-R). Считыватель издаст один короткий и один длинный звуковой сигнал. Установки считывателя вернуться к заводским значениям, начнет мигать красный светодиод;
- Отключите питание считывателя, разъедините все провода.

После этого считыватель можно использовать дальше, как обычно.

### **3.5. Подключение считывателей для работы с утилитой PNR\_Tune**

Для программирования считывателей через интерфейс RS-485 требуется конвертер USB<->RS-485. Обычно к ПК конвертер подключается через USB-порт, а в диспетчере устройств Windows отображается как виртуальный COM-порт. Для выбранной модели конвертера необходимо установить предназначенный для него драйвер.

Для перехода в режим программирования параметров и обновления прошивки необходимо проделать следующие операции:

- Отсоедините провод питания считывателя;
- Соединить белый и коричневый провода (W1/SIG и LED-R) и подключите их к линии A+ интерфейса RS-485;

- Подключите зеленый провод (W0/SIG) к линии B-;
- Остальные провода оставьте не подключенными;
- Подайте питание на считыватель.

В режиме программирования считыватель поочередно мигает зеленым и красным светодиодом.

## 4. Возможные проблемы и их решения

| Проблема                                                                                                                                                                     | Причина                                                                                                                                                                                                                                | Решение                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Считыватель с подключенным питанием не реагирует на карту.                                                                                                                   | Выбранные считыватели не читают нужные форматы карт.                                                                                                                                                                                   | Замена считывателей или карт.                                                                                   |
|                                                                                                                                                                              | Неправильно подключен считыватель.                                                                                                                                                                                                     | Подключить в соответствии с руководством по эксплуатации.                                                       |
|                                                                                                                                                                              | Неверный выбор типа кабеля для коммутации считывателей и контроллера или превышение его максимальной длины.                                                                                                                            | Заменить кабель (повысить сечение), уменьшить его длину (перенести контроллер ближе к считывателю). Раздел 1.3. |
| Неустойчивая связь контроллера со считывателем. При подключении по протоколу Parsec контроллер формирует транзакцию «Взлом считывателя» или «Взлом внутреннего считывателя». | Ошибки монтажа считывателей:                                                                                                                                                                                                           | Подключить считыватели к контроллеру в соответствии с руководством по эксплуатации.                             |
|                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Неправильное крепление считывателей (пережат кабель).</li> <li>Неправильно скоммутированы провода считывателей (неправильная адресация – внешний/внутренний, перепутана полярность).</li> </ul> |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                              | Ошибки при прокладке кабельных трасс.                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                              | Неэкранированный кабель должен прокладываться отдельно от силовых, иначе э/м наводки будут вызывать потерю связи со считывателем. Экранированный кабель необходимо заземлять.                                                          |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                              | Замок, управляемый контроллером СКУД не зашунтирован варистором.                                                                                                                                                                       | Подключите варистор в соответствии с руководством по эксплуатации на контроллер.                                |

## 5. Ремонт

Если у вас возникли проблемы, которые вы не в состоянии решить самостоятельно даже после изучения Руководства по эксплуатации, а также прежде, чем отправлять изделие в ремонт, обратитесь в сервисные центры Parsec: [www.parsec.ru/service-centers](http://www.parsec.ru/service-centers), или в Службу технической поддержки Parsec.



**+7 (495) 565-31-12** Москва и область

**+7 (800) 333-14-98** по России



[support@parsec.ru](mailto:support@parsec.ru)



[support.parsec.ru](http://support.parsec.ru)



График работы Пн.-Пт. 8:00 - 20:00

По московскому времени