



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU.C-RU.AB24.B.08379

Серия RU № 0638638

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукция Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ», Место нахождения: 121471, Россия, город Москва, Можайское шоссе, дом 29. Адреса места осуществления деятельности: 121359, Россия, город Москва, улица Маршала Тимошенко, дом 4, офис 1; 115280, Россия, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 21, корпус 1. Телефон: +74959891249, +74957415932. Адрес электронной почты: info@standart-test.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11AB24 выдан 17.06.2016 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Конструкторское Бюро Пожарной Автоматики".
Основной государственный регистрационный номер: 1026402658920.
Место нахождения: 410019, Россия, Саратовская область, город Саратов, поселок им. Пугачева Е.И. 2-й, линия 4-я, дом 128, литер А, офис 9.
Телефон: (8452) 277039, адрес электронной почты: kbp@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Конструкторское Бюро Пожарной Автоматики".
Место нахождения: 410019, Россия, Саратовская область, город Саратов, поселок им. Пугачева Е.И. 2-й, линия 4-я, дом 128, литер А, офис 9.

ПРОДУКЦИЯ Шкафы управления адресные серии "Рубеж", типы согласно приложению (бланки № 0475847, 0475848).
Продукция изготовлена в соответствии с ПАСЕ 425412.010 ТУ "Шкафы управления адресные серии "Рубеж" Технические условия".
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС (ЕАЭС) 8537 10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ Р7974-17-0001, 1-044.16, Р7975-17-0001, Т-044.16 от 22.12.2017 года, Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "ТЕХНОТЕСТ", аттестат аккредитации № 044-1-044. Акта о результатах анализа состояния производства № 8599 от 01.12.2017 года, органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ», регистрационный № RA.RU.11AB24. Комплекта оценочной документации.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соответствие продукции техническим требованиям: ГОСТ Р 51371-2005 (ИСО 9001:2004) "Управление качеством продукции. Основные требования к системам менеджмента. Часть 1. Системы менеджмента качества. Общие требования к системам менеджмента", ГОСТ 30513-12-2013 (ИСО 9001:2008) "Системы менеджмента качества. Требования к системам менеджмента", ГОСТ 30513-12-2013 (ИСО 9001:2008) "Системы менеджмента качества. Требования к системам менеджмента", ГОСТ 30513-12-2013 (ИСО 9001:2008) "Системы менеджмента качества. Требования к системам менеджмента". Указание хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок действия (действия, действия) указан в приложении к продукции. Срок действия (действия, действия) указан в приложении к продукции.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.12.2017 ПО 26.12.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Котлячук Лина Васильевна (подпись, печать)

Годылина Ксения Сергеевна (подпись, печать)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС

RU C-RU.AB24.B.08379 лист 1

Серия RU № 0475847

КОД ТН ВЭД ТС (ЕАЭС)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные изделия или комплекса	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
8537 10	Шкаф управления универсальный ШУ-О(Т)-Х1, где О – напряжение электропривода однофазное 230В, Т – трехфазное 400В, Х1 – мощность электропривода в кВт из ряда: для исполнения ШУ-О-Х1 – 0,18; 0,37; 0,75; 1,5; 2,2; 3,0, для исполнения ШУ-Т-Х1 – 0,18; 0,37; 0,75; 1,5; 2,2; 3,0; 5,5; 7,5; 11; 15. Артикул: для исполнения ШУ-О-Х1 – ПАСН.425412.018; для исполнения ШУ-Т-Х1 – ПАСН.425412.019	ПАСН.425412.018 ТУ "Шкафы управления адресные серии "Рубж", Технические условия"
	Шкаф управления насосом ПУН-О(Т)-Х1-Х2-Х3, где О – напряжение электропривода однофазное 230В, Т – трехфазное 400В, Х1 – мощность электропривода в кВт из ряда: для исполнения О – 0,18; 0,37; 0,75; 1,5; 2,2; 3,0, для исполнения Т – 0,18; 0,37; 0,75; 1,5; 2,2; 3,0; 5,5; 7,5; 11; 15; 18; 22; 30; 37; 45; 55; 75; 90; 110, Х2 – силовые элементы автоматики: 00 – производитель Dekaf, 01 – специальное исполнение, Х3 – дополнительные функции: УПП – устройство плавного пуска, ПЧ – преобразователь частоты. Артикул: для исполнения Х1 от 0,18 до 11 – ПАСН.425412.001; для исполнения Х1 от 15 до 110 – ПАСН.425412.009	
	Шкаф управления задвижкой ПУЗ-О(Т)-Х1-Х2, где О – напряжение электропривода однофазное 230В, Т – трехфазное 400В, Х1 – мощность электропривода в кВт из ряда: для исполнения О – 0,18; 0,37; 0,75; 1,5; 2,2; 3,0, для исполнения Т – 0,18; 0,37; 0,75; 1,5; 2,2; 3,0; 5,5; 7,5; 11; 15, Х2 – силовые элементы автоматики: 00 – производитель Dekaf, 01 – специальное исполнение. Артикул: для исполнения О – ПАСН.425412.003; для исполнения Т – ПАСН.425412.002	
	Шкаф управления задвижкой ПУЗ-О(Т)-Х1-Х2-Х3-Х4, где О – напряжение электропривода однофазное 230В, Т – трехфазное 400В, Х1 – мощность электропривода в кВт из ряда: для исполнения О – 0,18; 0,37; 0,75; 1,5; 2,2; 3,0, для исполнения Т – 0,18; 0,37; 0,75; 1,5; 2,2; 3,0; 5,5; 7,5; 11; 15; 18; 22; 30; 37; 45; 55; 75; 90; 110, Х2 – силовые элементы автоматики: 00	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

Козийчук Лина Васильевна
подписьГостыпина Ксения Сергеевна
подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-RL AB24.B.08379 лист 2

Серия RU № 0475848

	производитель Dekraft, 01 – специальное исполнение, X3 – дополнительные функции: УПП – устройство плавного пуска; ПЧ – преобразователь частоты, X4 – адресный протокол: R2 – для систем ОПС торговой марки «GLOBAL»; R3 – для систем ОПС торговой марки «Рубеж». Артикул: для исполнения ШУЗ-О-Х1-Х2-Х3-R2 – ПАСН.425412.016; для исполнения ШУЗ-О-Х1-Х2-Х3-R3 – ПАСН.425412.022; для исполнения ШУЗ-Т-Х1-Х2-Х3-R2 – ПАСН.425412.015; для исполнения ШУЗ-Т-Х1-Х2-Х3-R3 – ПАСН.425412.023	
	Шкаф управления насосом или вентиляцией ШУНВ-О(Т)-Х1-Х2-Х3-Х4 где О – напряжение электропривода однофазное 230В, Т – трехфазное 400В, Х1 – мощность электропривода в кВт из ряда: для исполнения О – 0,18; 0,37; 0,75; 1,5; 2,2; 3,0, для исп. Т – 0,18; 0,37; 0,75; 1,5; 2,2; 3,0; 5,5; 7,5; 11; 15; 18; 22; 30; 37; 45; 55; 75; 90; 110. Х2 – силовые элементы автоматизации: 00 – производитель Dekraft, 01 – производитель Schneider Electric; 02 – производитель ABB, Х3 – дополнительные функции: УПП – устройство плавного пуска; ПЧ – преобразователь частоты, X4 – адресный протокол: R2 – для систем ОПС торговой марки «GLOBAL»; R3 – для систем ОПС торговой марки «Рубеж». Артикул: для исполнения ШУНВ-О(Т)-Х1-Х2-Х3-R2 – ПАСН.425412.013; для исполнения ШУНВ-О(Т)-Х1-Х2-Х3-R3 – ПАСН.425412.024	
	Шкаф управления резервом ШУР-О(Т)-Х1-Х2-Х3-Х4 где О – напряжение электропривода однофазное 230В, Т – трехфазное 400В, Х1 – мощность электропривода в кВт из ряда: для исполнения О – 3,0, для исполнения Т – 45; 110; 250. Х2 – силовые элементы автоматизации: 00 – производитель Dekraft, 01 – производитель Schneider Electric; 02 – производитель ABB, Х3 – дополнительные функции: УПП – устройство плавного пуска, ПЧ – преобразователь частоты, X4 – адресный протокол: R2 – для систем ОПС торговой марки «GLOBAL»; R3 – для систем ОПС торговой марки «Рубеж». Артикул: для исполнения ШУР-О-Х1-Х2-Х3-Х4 – ПАСН.425412.025, для исполнения ШУР-Т-Х1-Х2-Х3-Х4 – ПАСН.425412.026	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)


подпись

подпись

Козичук Лида Васильевна
инициалы, фамилия

Тюльпина Ксения Сергеевна
инициалы, фамилия

