



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU.C-RU.ПБ68.B.00894/22

Серия **RU** № **0368757****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение 1, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус 5, этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskrf.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НЕПТУН» (ООО «Нептун»).

Место нахождения (адрес юридического лица): 109316, Россия, город Москва, проспект Волгоградский, дом 35, этаж 6, офис 615. Адрес места осуществления деятельности: 601273, Россия, Владимирская область, Суздальский район, Павловское село, д. 259 км а/д М-7 (Волга-1). Основной государственный регистрационный номер: 5167746509739. Телефон: +74922779969. Адрес электронной почты: info@nep13.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НЕПТУН» (ООО «Нептун»).

Место нахождения (адрес юридического лица): 109316, Россия, город Москва, проспект Волгоградский, дом 35, этаж 6, офис 615. Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 601273, Россия, Владимирская область, Суздальский район, Павловское село, д. 259 км а/д М-7 (Волга-1). Основной государственный регистрационный номер: 5167746509739.

ПРОДУКЦИЯ

Трубы гибкие гофрированные из полипропилена, для электромонтажных работ, предназначенные для открытой прокладки, исполнения «Негорючие (НГ) ПР-0», типов «Легкая», «Тяжелая», диаметров согласно Приложению №1 на 1 листе (Бланк №0852962), выпускаемые в соответствии с ТУ 22.21.29-007-52715257-2017 «Трубы гибкие гофрированные из полипропилена для электромонтажных работ». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ВАЭС 3917 32 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Приказа сертификационных испытаний ППБ-086/03-2022 от 15.03.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр экспертного соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер аттестата аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.2108301). Акта анализа состояния производства № 775-СС007-2021 от 22.07.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53813-2009 «Трубы полимерные гофрированные. Требования пожарной безопасности». Методы испытаний: раздел 4-бланки Приложения №2 на 1 листе (Бланк №0852968). Условие хранения труб: не менее 3 суток в соответствии с ТУ 22.21.29-007-52715257-2017. Препаративный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, не более 30 месяцев со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации труб: не менее 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, не более 30 месяцев со дня изготовления. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня отгрузки. В условиях хранения - влажность. Срок эксплуатации 24 мес. Для конструктивного исполнения: 3-х ступенчатый рельефный, при этом диаметр рабочей части трубы с гофрированной поверхностью от 47°С до 115°С. Диаметр гибкости: минимально 10 мм. Температурный диапазон эксплуатации от минус 25°С до плюс 67°С.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.03.2022

ПО 15.03.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Подпись)
Эксперт
(Подпись)
Эксперт



Грешиев Николай Михайлович
(И.О.С.)

Аидиев Алексей Владимирович
(И.О.С.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.00894/22

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия RU

№ 0852962

Продукция, подлежащая обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иные условия обозначения, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
-	3917 32 000 9	Грубы гибкие гофрированные из полипропилена, для электромонтажных работ, предназначенные для открытой прокладки, исполнение «Пигментная (НГ) ПВХ-0», типов «Легкая», «Тяжелая»: Внешний диаметр 16,0±0,6, внутренний диаметр 10,7±0,6; Внешний диаметр 26,0±0,8, внутренний диаметр 14,1±0,8; Внешний диаметр 25,0±1,0, внутренний диаметр 18,3±1,0; Внешний диаметр 32,0±1,5, внутренний диаметр 24,3±1,5	ТУ 22.21.29-007-52715257-2017 «Грубы гибкие гофрированные из полипропилена для электромонтажных работ»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Трескин Николай Михайлович
(И.О.)Цицилов Алексей Владимирович
(И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.00894/22

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Серия RU

№ 0852963

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 53313-2009 раздел 4	Изделия погонажные электропроводящие. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний	- изделия обладают теплоустойчивостью при испытаниях в соответствии с пунктом 5.1 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают устойчивостью к зажиганию нагретой проволокой при испытаниях в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают устойчивостью к воздействию открытого пламени при испытаниях в соответствии с пунктом 5.3 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают устойчивостью к распространению горения при групповой прокладке при испытаниях в соответствии с пунктом 5.4 ГОСТ Р 53313-2009.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


Григорий Николай Михайлович
(И.О.Ф.)Павлова Анастасия Владимировна
(И.О.Ф.)