



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00062/20

Серия **RU** № **0230260**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskrb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЕРТУН».

Место нахождения (адрес юридического лица): 127055, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЛЕСНАЯ, ДОМ 61, СТРОЕНИЕ 2, ЦОКОЛЬ ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМНАТА 29.

Основной государственный регистрационный номер: 5167746509739.

Телефон: +74922779969. Адрес электронной почты: info@nertun33.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЕРТУН».

Место нахождения (адрес места осуществления деятельности): 601273, РОССИЯ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПАВЛОВСКОЕ, ДОРОГА 259 КМ А/Д М-7 (ВОЛГА-1).

Основной государственный регистрационный номер: 5167746509739.

Телефон: +74922779969. Адрес электронной почты: info@nertun33.ru.

ПРОДУКЦИЯ Трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида для электромонтажных работ «Строитель», согласно Приложению №1 на одном листе (бланк №0732720), выпускаемые по ТУ 22.21.21-002-52715257-2019 «Трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД БАЗС 3917 23 100 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний ППБ-505/09-2020 от 17.09.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации ПРЦБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 472-СС/09-2020 от 08.09.2020 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения труб - по группе 2 ГОСТ 15150. Срок хранения труб в упаковке производителя 2 года со дня отгрузки потребителю. Для климатического использования УХЛ категории размещения 2, при этом, диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 30 °С до плюс 50 °С. Срок службы 10 лет при соблюдении условий требований ТУ. Допускается возможность монтажа труб в диапазоне температур окружающего воздуха от минус 5 °С до плюс 60 °С.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.09.2020

ПО 22.09.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Подпись)
(Подпись)



Григорьева Дарья Львовна

(И.О.С.)

Жидка Ирина Викторовна

(И.О.С.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00062/20

Серия **RU** № **0732720**

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии), иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
3917 23 100 9	Трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида для электромонтажных работ «Строитель» внешний диаметр 16±0,4 мм, толщина стенки 0,8 ^{+0,10} _{-0,10} , внешний диаметр 20±0,4 мм, толщина стенки 0,9 ^{+0,10} _{-0,10} , внешний диаметр 25±0,4 мм, толщина стенки 0,9 ^{+0,10} _{-0,10} , внешний диаметр 32±0,4 мм, толщина стенки 1,0 ^{+0,10} _{-0,10} , внешний диаметр 40±0,4 мм, толщина стенки 1,2 ^{+0,10} _{-0,10} , внешний диаметр 50±0,4 мм, толщина стенки 1,4 ^{+0,10} _{-0,10} , внешний диаметр 63±0,4 мм, толщина стенки 1,4 ^{+0,10} _{-0,10} .	ТУ 22.21.21-002-52715257-2019 «Трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Подпись

Подпись



Исполнитель (Лицо Лицензия

(И.Л.С.)

Исполнитель Ирина Викторовна

(И.Л.С.)

