



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00040

Серия ВУ № 0021648

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции по соответствию требованиям пожарной безопасности, Учреждение «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Место нахождения: Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а. Аттестат аккредитации № ВУ/112 033.01 от 24.07.2009, тел. +375 17 399-92-85, +375 17 374-18-81, e-mail: rcce@mchs.gov.by.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Рубеж», зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц за № 1026403344450, место нахождения: Российская Федерация, 410056, Саратовская область, г. Саратов, ул. Ульяновская, д. 25, тел. +7 8452 277039, e-mail: rubezh@rubezh.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Р-Пласт», место нахождения: Российская Федерация, 410019, Саратовская область, г. Саратов, мкр. 2-й им. Пугачева Е.И., линия 4-я, дом 128.

ПРОДУКЦИЯ Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП1-8, Р21.131.001.000, ОПОП1-8 24В, ПАСН.425543.002, ОПОП1-8 220В, Р21.131.002.000, ОПОП1-8М, Р21.131.003.000, ПАСН.425542.002 ТУ, серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531103000.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

отчета о проверке производства от 16.07.2020;

протоколов испытаний Испытательного центра учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0042, №№04-52/166П, 04-52/167П, 04-52/168П, 04-52/169П от 08.02.2021; Испытательной лаборатории научно-исследовательского центра пожарной техники и систем пожаротушения ФГБУ ВНИИПО МЧС России, аттестат аккредитации № RA.RU.21МЧ01, №2056/2.3-2021 от 07.06.2021.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Примененный стандарт – ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» п.п. 6.2.1.1, 6.2.1.13, 6.2.2.1 - 6.2.2.4, 6.2.3.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.06.2021 ПО 21.06.2026 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Подобаев Сергей Михайлович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Анискович Артём Вячеславович

