



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00596/22

Серия RU № 0277903



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СРЦ СЕРТ» Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр» в области Пожарной Безопасности, место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЕДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТОСНЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ФЕДОРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЕДОРОВСКОЕ, 1-Й ВОСТОЧНЫЙ ПРОЕЗД, Д. 10 КОРПУС 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74.В.00596/22 от 28.12.2015, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@szrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕПТУН", место нахождения: 109316, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 35, ОФИС/ЭТАЖ 615/6, адрес места осуществления деятельности: 601273, РОССИЯ, Владимирская обл, Суздальский р-н, с Павловское, дер 259 км шд М-7 (Волга-1), ОГРН: 5167746509739, номер телефона: +74922779969, адрес электронной почты: info@neptun37.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕПТУН", место нахождения: 109316, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 35, ОФИС/ЭТАЖ 615/6, адрес места осуществления деятельности: 601273, РОССИЯ, Владимирская обл, Суздальский р-н, с Павловское, дер 259 км шд М-7 (Волга-1).

ПРОДУКЦИЯ

Трубы гибкие гофрированные из композиции поливинилхлорида для прокладки кабелей и жилающих проводов напряжением до 1 кВ, для групповой прокладки, тип «Строительная», диаметры согласно Приложению №1 (Бланк № 0782626), выпускные по ТУ 22.21.29-010-52715257-2018 «Трубы гибкие гофрированные из поливинилхлорида».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3917 23 100 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № ППБ-719/05-2022, выданного 25.05.2022 испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» ТРПБ.RU.ИИ90; акта анализа состояния производства № 092-СС/05-2022, выданного 19.05.2022 органом по сертификации «СРЦ СЕРТ» Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр» в области Пожарной Безопасности ТРПБ.RU.ПБ74.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТУ 22.21.29-010-52715257-2018 «Искусная полимеризация электроизоляционных. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» (раздел 4 согласно Приложению №2 на 1 листе (Бланк № 0782626); Условная прочность труб - по группе 2 ТУСТ 15150. Срок сохранения труб в упаковке предприятия-изготовителя 1 год со дня отгрузки потребителю. Для качественного исполнения УХЛ к условиям размещения 2, при этом, диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 40°C до плюс 60°C. Срок службы 10 лет при соблюдении условий эксплуатации. Условные температуры монтажа труб в диапазоне температур окружающего воздуха от минус 5°C до плюс 60°C.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

26.05.2022

ПО

25.05.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Подпись

Подпись

Федорова Наталья Александровна

ЮРИД.

Савоскин Александр Владимирович

ЮРИД.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU.C-RU.ПБ74.В.00596/22

Серия **RU** № **0782626**

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
1917 23 100 9	Трубы гибкие гофрированные из композиции поливинилхлорида для прокладки кабелей и изолированных проводов напряжением до 1 кВ, для групповой прокладки, тип «Строительная»: внешний диаметр 16±0,4 мм, внутренний диаметр 10,7 мм; внешний диаметр 20±0,4 мм, внутренний диаметр 14,1 мм; внешний диаметр 25±0,4 мм, внутренний диаметр 18,3 мм; внешний диаметр 32±0,4 мм, внутренний диаметр 24,3 мм; внешний диаметр 40±0,4 мм, внутренний диаметр 31,2 мм; внешний диаметр 50±0,4 мм, внутренний диаметр 39,6 мм; внешний диаметр 63±0,4 мм, внутренний диаметр 50,6 мм	ТУ 22 21-29-010-52715257-2018 «Трубы гибкие гофрированные из поливинилхлорида»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Федосина Наталья Александровна

(ИПО)

Свибский Александр Владимирович

(ИП)

